Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району
152300, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6; тел. (48533) 7-01-13 ; E-mail:ond.tutaev@yandex.ru

г.Тутаев
(место составления акта)

« 01» марта 2021 г.
(дата составления акта)
15 ч.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органов государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 6

по адресу: 152300 Тутаевский район, г.Тутаев, проспект 50-Летия Победы, д.23;
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
района по пожарному надзору Лобановой Н.Г. № 6 от 26.01.2021г.
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей №1 Тутаевского муниципального района
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» _____2021 г. с ____ час. __мин. до ___ час.___ мин. Продолжительность: ___:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 01.02.2021г. по 01.03.2021г. 20 дней
(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Распоряжение №6 от 26.01.2021г. получено 26.01.2021г. 14ч.35мин. директором Муниципальн общеобразовательного учреждения Лицей №1 Тутаевского муниципального района Шинке Натальей Васильевной
(заполняется при проведении выездной проверки) (ФИО (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Тутаевского района
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)
по пожарному надзору Баранов Вячеслав Владимирович
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименов органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального общеобразовательн учреждения Лицей №1 Тутаевского муниципального района Шинкевич Наталья Васильев заместитель директора по обеспечению безопасности Муниципального общеобразовательн учреждения Лицей №1 Тутаевского муниципального района Красноперов Александр Николаевич

(фамилия/имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика объекта:

Здание Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей №1 Тутаевско муниципального района представляет собой отдельно-стоящее 3-х этажное здание, площади 7292,6 кв.м, с подземным этажом (данное здание принадлежит на праве оперативно управления Муниципальному общеобразовательному учреждению Лицей №1 – свидетельство регистрации права от 05.03.2013г. N 76-АБ №812535). Здания II степени огнестойкости, степ железобетонные панели, перекрытия железобетонные плиты. Отопление водяное центральной котельной. Проектная документация на здание на момент проверки, предоставлена. Подъезд к зданию учреждения имеется со всех сторон. Здание оборудовал системой автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системой оповещения управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара (далее СОУЭ) 3-го типа выводом сигнала на пульт пожарной части в автоматическом режиме. Заключен контракт н техническое обслуживание с ООО СБ «Алгоритм» №231-21 СБ /08 от 29.01.2021г.. Заключе договор возмездного оказания услуг №7/07 от 29.01.2021г. с ЯООООО «ВДПО». Наружно противопожарное водоснабжение учреждения предусмотрено от ПГ№118,ПГ№119 согласн справки ООО «Чистая вода» №005 от 12.01.2021г пожарные гидранты исправны и готовы эксплуатации.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответстви объекта защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оцени пожарного риска на объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечени пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91*), а именно выполнение в полном объем требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Вторая створка двери эвакуационного выхода из помещения тамбура центрального выхода наружу не открывается (заварена). **Устранено в ходе проверки.**	п.27б ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	зам.директора по обеспечению безопасности МОУ Лицей №1 Красноперов А.Н.
2.	В помещении столовой (помещение №37 1-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2549 от 19.01.2007г.) на путях эвакуации на против второго эвакуационного выхода установлен	п.27а ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные	зам.директора по обеспечению безопасности МОУ Лицей №1 Красноперов А.Н.

	стол. **Устранено в ходе проверки.**	Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлени отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указание положений (нормативных) правовых актов

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимы органами государственного контроля (надзора), органами муниципальног контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимы органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контрол отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тутаевского района
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)
по пожарному надзору Баранов В.В.

(подпись)

« 01 » марта 2021г. М.П.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей №1 Тутаевског муниципального района Шинкевич Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 01 » марта 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

8 (4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области