Администрация
Тутаевского муниципального района
Ярославской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 1
Тутаевского муниципального района

152300 г. Тутаев
проспект 50-летия Победы, д. 23
тел./факс(48533) 2-15-56
E-mail: liceym1@yandex.ru
ОКПО: 21666275, ОГРН: 1027601271830,
ОКАТО:7841700000
ИНН/КПП 7611008408/761101001
07.03.2023 № 60/01-13

В Тутаевскую межрайонную прокуратуру
пр. 50-летия Победы, д.11

Информация о результатах рассмотрения и принятых мерах по представлению Тутаевской межрайонной прокуратуры от 22.02.2024 №3-4-2024

В МОУ лицей №1 было рассмотрено Представление Тутаевской межрайонной прокуратуры «Об устранении нарушений требований законодательства об образовании, о пожарной безопасности и противодействии терроризму. Представление рассмотрено с участием старшего помощника Тутаевского межрайонного прокурора Е.Е. Черемных.

По итогам рассмотрения представления прокуратуры была проведена служебная проверка.

В ходе проверки установлено, что в ходе проверки работниками прокуратуры и Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району были выявлены нарушения.

Поясняю следующее:

1. В нарушении требований п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. двери эвакуационного выхода центральной части здания закрыты на ключ, легко открываемый запор отсутствует в целях антитеррористической безопасности, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц в здание лицея.

Нарушение устранено, двери открыты, будет установлена щеколда. С вахтером и работником ЧОП «Агат Безопасность» проведен инструктаж о бдительности и наблюдении за входом по наружным камерам видеонаблюдения.

2. В нарушении требований п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров 1,2 этажей здания зафиксированы в открытом положении, устройства для

самозакрывания отсутствуют.

Нарушение устранено, двери зафиксированы в закрытом положении, установлены доводчики и пружины.

3. В нарушении требований п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г. в МОУ лицей №1 допускается хранение сгораемых материалов в тамбуре эвакуационного выхода, предметов в тамбуре эвакуационного выхода левой части здания.

Нарушение устранено, все материалы из тамбуров эвакуационного выхода убраны, хранение материалов в тамбурах не производится.

Таким образом, данные нарушения были допущены в результате ненадлежащего исполнения обязанностей Самаевской Елены Сергеевны, заместителя директора по обеспечению безопасности, назначенной ответственной за пожарную безопасность учреждения.

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, выразившееся в нарушении требований законодательства по пожарной безопасности и обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся в МОУ лицей №1, Самаевской Елене Сергеевне, заместителю директора по обеспечению безопасности объявлено замечание.

Директор МОУ лицей №1 Н.В. Шинкевич

Приложения:

1. Копия приказа директора МОУ лицей №1 «О дисциплинарном взыскании» от 07.03.2024 №4/03-22