Департамент образования
Тутаевский
муниципальный район
Ярославская область
Муниципальное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ №1
Тутаевского муниципального района
152300 г. Тутаев
проспект 50-летия Победы, д. 23
тел./факс (48533) 2-15-56
E-mail: liceym1@yandex.ru
ОКПО: 21666275, ОГРН: 1027601271830,
ОКАТО:7841700000
ИНН/КПП 7611008408/761101001
__11.05.2022г__ № _86/01-13_

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений

В соответствии с Представлением №160 от 15.04.2022г., выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области нарушения со сроком исполнения в течение месяца, выявленные в ходе плановой проверки, устранены.

Выявленные нарушения (из представления)	Устранение нарушений
1. В нарушение пункта 1.5. СП 2.4.3648-20 у одного человека отсутствуют данные о вакцинации против гепатита В (Семенова Т.И.)	Прививка против гепатита В Семеновой Т.И., была сделана в 2008 году, данные не были занесены в медицинскую книжку. Работник был направлен в ЦРБ г. Тутаева, данные в медкнижке актуализированы.
2. В нарушение пункта 2.4.3. СП 2.4.3648-20 на момент проверки во всех классах начальной школы отсутствуют данные антропометрии, маркировка мебели проведена без учета роста детей.	Антропометрические списки по классам сделаны. Маркировка мебели проведена соответственно антропометрии.
3. В нарушение пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 требуется косметический ремонт:	1. В кабинете ИЗО отремонтирован угол с отвалившейся штукатуркой, косметический ремонт

— в кабинете ИЗО — в коридоре у туалета, около кабинета 311 осыпаются русты — в кабинете технологии девочек после замены оконных блоков не проведена штукатурка стен под подоконниками	всего класса. запланирован на 2022-2023 учебный год. 2. В коридоре у туалета, около 311 кабинета русты отремонтированы. 3. В кабинете технологии девочек проведена штукатурка стен под подоконниками.
4. В нарушение пункта 2.7.2. СП 2.4.3648-20 на момент проверки проветривание не проводится из-за ветхости оконных рам: во всех коридорах, в кабинете технологии для мальчиков.	Отправлена заявка в Департамент образования АТМР на замену окон в коридорах и кабинете технологии (мальчики). Окна расклеены, проветривание проводится.
5. В нарушение пункта 2.8.3. СП 2.4.3648-20 в коридорах имеются остекление окон не из цельного стекла.	Частично окна коридоров заменены в конце апреля – начале мая 2022 года в рамках губернаторской программы «Решаем вместе». (Контракт № 46 от 19.04.2022 г.) Направлено письмо в Департамент образования о выделении денежных средств на замену окон в коридорах здания.
6. В нарушение пункта 2.8.5. СП 2.4.3648-20 на момент проверки в кабинете 301 используются лампы с разными секторами светоизлучения – теплый и белый	Для устранения данного нарушения лампы заменены на один тип светоизлучения.
7. В нарушение пункта 3.4.13. СП 2.4.3648-20 на момент проверки холодным и горячим водоснабжением не обеспечены помещения: кабинеты начальных классов, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также кабинет ИЗО.	Здание МОУ лицей №1 было построено в 1984 году, проектом не было предусмотрено проведение горячего водоснабжения в учебные кабинеты. Технической возможности проведения горячей воды в классы не. В помещение для обработки уборочного инвентаря горячая вода имеется.
8. В нарушение пункта 3.4.19. СП	Бумажные классные журналы в

2.4.3648-20 на момент проверки в классных журналах отсутствуют сведения об антропометрических данных учеников	образовательном процессе отсутствуют, в электронном журнале, функционирующем на основе региональной базы данных АСИОУ не предусмотрена возможность заносить антропометрические данные учеников. Данные хранятся в медицинском кабинете и переданы классным руководителям. В электронном журнале у каждого ребенка занесена группа здоровья.

Директор Н.В. Шинкевич